

## 宮津市立小・中学校及び幼稚園の耐震化の状況・学校(園)別一覧

〈用語の解説〉

- 1 「構造」欄の「RC」は、鉄筋コンクリート造を、「S」は、鉄骨造をいいます。
- 2 「耐震基準」欄の「旧基準」は、新耐震基準施行(昭和56年5月)以前に建築されたものを、「新基準」は、新耐震基準施行後に施行されたものをいいます。
- 3 (1) 「新基準」と表示のあるものは、耐震性がありますので、「第2次診断結果」欄から右の各欄は、すべて「—」としております。  
 (2) 「旧基準」と表示のあるものは、「第2次診断」の実施されている場合は、「実施年度」及び「Is値」を掲げています。  
 (3) 「第2次診断結果」で耐震性のあるものは、「補強の要・済・不要」欄を「不要」とし右の各欄は、すべて「—」としております。  
 改修済みのものについては、「済」とし「改修年度」及び「Is値」を掲げております。
- 4 「第2次診断」は、建物の耐震性能を詳細に評価する診断方法です。
- 5 「Is値」(構造耐震指標)は、建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したもので、その値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。  
 国土交通省告示等によれば、第2次診断等により Is値が0.6以上の場合は、耐震性能がある建物ということになります。  
 文部科学省は、第2次診断による Is値が0.7以上を、耐震性能がある建物としております。

平成23年3月31日現在

校名	施設	建設時期	構造	階数	面積(m <sup>2</sup> )	耐震基準	第2次診断結果		補強の要・済・不要	改修後	
							年度	Is 値		年度	Is 値
宮津小	北校舎	S35.03	RC	3	1,995	旧基準	H20	0.23	要		
	北校舎	S35.08	RC	3	979	旧基準	H20	0.23	要		
	管理棟	S36.05	RC	3	1,139	旧基準	H20	0.39	要		
	南校舎	S53.12	RC	3	1,399	旧基準	H18	0.68	要		
	南校舎	S55.08	RC	3	999	旧基準	H18	0.68	要		
	屋体	S28.12	S	1	1,529	旧基準	H16	0.08	改築済	H22	取壊
	屋体	H23.03	S	2	1,215	新基準	—	—	—	—	—
上宮津小	管理棟	S57.03	RC	2	714	新基準	—	—	—	—	—
	教室棟	S57.03	RC	3	1,056	新基準	—	—	—	—	—
	屋体	S56.02	RC	2	612	旧基準	H18	0.43	済	H22	1.00
栗田小	教室棟	S54.01	RC	3	780	旧基準	H18	0.40	済	H22	0.81
	教室棟	S55.03	RC	3	570	旧基準	H18	0.40	済	H22	0.81
	管理棟	S55.03	RC	2	450	旧基準	H18	1.15	不要	—	—
	屋体	S54.08	RC	1	590	旧基準	H18	0.57	済	H22	0.87
由良小	校舎	S44.03	RC	2	868	旧基準	H21	0.40	要		
	校舎	S44.09	RC	2	684	旧基準	H21	0.40	要		
	屋体	S46.03	RC	1	535	旧基準	H18	0.25	済	H19	1.09
吉津小	校舎	S41.03	RC	3	1,153	旧基準	H21	0.23	要		
	校舎	S41.10	RC	3	1,183	旧基準	H21	0.23	要		
	屋体	H16.03	S	2	868	新基準	—	—	—	—	—
府中小	校舎	S58.03	RC	3	1,047	新基準	—	—	—	—	—
	校舎	S63.03	RC	3	723	新基準	—	—	—	—	—
	屋体	H8.03	S	1	797	新基準	—	—	—	—	—
日置小	校舎	S59.03	RC	3	1,191	新基準	—	—	—	—	—
	校舎	S60.01	RC	3	228	新基準	—	—	—	—	—
	屋体	S57.12	RC	1	600	新基準	—	—	—	—	—
養老小	校舎	S61.03	RC	3	998	新基準	—	—	—	—	—
	校舎	S62.03	RC	3	676	新基準	—	—	—	—	—
	屋体	S09.03	S	1	648	新基準	—	—	—	—	—

校名	施設	建設時期	構造	階数	面積(m <sup>2</sup> )	耐震基準	第2次診断結果		補強の要 ・済・不要	改修後	
							年度	Is 値		年度	Is 値
宮津中	教室棟	S56.03	RC	3	1,408	旧基準	H18	0.78	不要	—	—
	教室棟	H元.03	RC	3	1,465	新基準	—	—	—	—	—
	管理棟	H02.03	RC	3	2,509	新基準	—	—	—	—	—
	屋体	S52.12	S	1	1,165	旧基準	H18	0.30	済	H20	0.82
栗田中	教室棟	S62.03	RC	3	1,179	新基準	—	—	—	—	—
	教室棟	S63.03	RC	3	1,080	新基準	—	—	—	—	—
	屋体	S60.07	RC	1	709	新基準	—	—	—	—	—
日置中	校舎	H04.03	RC	3	1,700	新基準	—	—	—	—	—
	屋体	S51.12	S	1	571	旧基準	H18	0.21	要		
養老中	校舎	H03.05	RC	3	1,660	新基準	—	—	—	—	—
	屋体	S57.02	RC	1	709	新基準	—	—	—	—	—
宮津幼	園舎	S49.03	RC	2	400	旧基準	H18	0.94	不要	—	—
	園舎	S49.05	RC	2	423	旧基準	H18	0.94	不要	—	—
	園舎	S50.03	RC	2	142	旧基準	H18	0.94	不要	—	—
	管理棟	S50.03	RC	1	270	旧基準	H18	0.73	不要	—	—
	遊戯棟	S50.03	S	1	300	旧基準	H18	1.01	不要	—	—
栗田幼	園舎	S51.03	RC	1	417	旧基準	H18	0.94	不要	—	—
由良幼	園舎	S46.03	S	1	325	旧基準	H18	0.56	要		