

宮津市地域中心拠点施設再生可能エネルギー導入業務委託プロポーザル Q&A （2025.6.15 時点）

NO	質問	回答
1	資料：実施要領 項目：8（2）プレゼンテーション及びヒアリング 内容： プレゼンテーションにあたり、提出した企画提案書を元に作成したスライド資料を用いて説明してもよろしいでしょうか。	提出済みの企画提案書の内容を補足する範囲であれば、企画提案書を元に作成したスライド資料を用いて説明していただいて差し支えありません。
2	資料：実施要領及び様式5-2 項目：5（1）提出書類、様式5-2費用内訳書 内容： 人件費単価は、国土交通省の「令和8年度設計業務委託等技術者単価」を用いてもよろしいでしょうか。	人件費単価は、国土交通省「令和8年度設計業務委託等技術者単価」を用いて積算していただいて差し支えありません。なお、見積額については各事業者の責任において適切に算定してください。
3	資料：実施要領及び様式5-2 項目：5（1）提出書類、様式5-2費用内訳書 内容： 一般管理費等について、積算基準などございましたら、ご教示ください。	一般管理費等について、本業務において特定の積算基準は定めておりません。各事業者において、業務内容及び実施体制を踏まえ、適切に積算してください。

4	資料：業務委託仕様書 項目：1（13）その他 及び 2（8）その他 内容： 施設の耐荷重について、太陽発電設備設置に耐え得る構造計算を行うこととなっておりますが、既存の構造計算書をご提供いただけますでしょうか。また、既存の構造計算書を基に積載荷重等の確認を行うことでよろしいでしょうか。	【宮津阪急ビル】 既存の構造計算書は契約締結後に貸与予定です。なお、耐荷重の確認に当たっては当該構造計算書を基に積載荷重等を確認していただき差し支えありませんが、太陽光発電設備設置後の構造安全性の確認は受託者の責任において実施してください。 【宮津駅（駅舎）】 当該施設については、既存の構造計算書は保有しておりません。 太陽光発電設備設置に係る耐荷重及び構造安全性の確認については、受託者において既存図面、現地調査その他必要な資料に基づき実施してください。なお、市が保有する図面等の資料については、契約締結後に提供可能な範囲で貸与します。
5	資料：業務委託仕様書 項目：1（11）打合せ協議 及び 2（6）打合せ協議 内容： 「宮津市阪急ビル再生可能エネルギー導入業務」と「宮津駅（駅舎）再生可能エネルギー導入業務」のそれぞれで、打合せ協議が設定されておりますが、同じタイミングで打合せが可能な場合は、同日に両業務の打合せを行ってもよろしいでしょうか。	同日に実施していただき差し支えありません。

6	資料：業務委託仕様書 項目：4（2）貸与資料 内容： 対象施設の太陽光発電設備などの詳細設計に必要となる、建築図面や電気図面、機械図面などの図面類に不足があれば、お教えください。また、CADデータでの貸与は可能でしょうか。	【宮津阪急ビル】 必要な竣工図等は契約締結後に貸与予定です。竣工時のCADデータはありません。 【宮津駅（駅舎）】 「しゅん功図 工事件名・宮津線宮津駅駅舎新築他工事（建築・空調・電気）」を貸与いたします。CADデータはありません。
7	資料：業務委託仕様書 項目：4（4）適正な事務処理 内容： 「補助事業事務処理マニュアル」に準じた経費処理を行うこととありますが、再委託費などの直接経費が対象で、日報の提出までは求められていないとの理解でよろしいでしょうか。	日報の提出までは求めていませんが、経費の適正性及び業務の実施状況を確認できる資料については、受注者において適切に整備・保管してください。